

Znak sprawy: AB-E-212-11/17

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

I. Informacje ogólne

Przedmiotem zamówienia jest konserwacja oraz utrzymanie urządzeń i instalacji lokalnego systemu alarmowego i systemu telewizji dozorowej oraz świadczenie usług w postaci przeglądów technicznych i konserwacji urządzeń przeciwpożarowych w siedzibie Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Zielonej Górze przy ul. Miodowa 11 w Zielonej Górze, zgodnie z załączoną specyfikacją.

II. Miejsce i termin złożenia ofert

1. Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie listownie do siedziby WFOŚiGW w Zielonej Górze, ul. Miodowa 11, 65 – 602 Zielona Góra, sekretariat II piętro Funduszu lub przesłać w formie faxu pod nr 68 4548252, e-mailem na adres sekretariat@wfosigw.zgora.pl.
2. do 07.06.2017 r. do godz. 14:00

III. Termin realizacji przedmiotu zamówienia

Realizacja w okresie 3 lat od daty zawarcia umowy.

IV. Wymagania dotyczące Wykonawcy

1. O zamówienie mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają następujące warunki:
 - a) Wykonawcy posiadający niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia
 - b) Posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień.
 - c) Potwierdzą wykonanie co najmniej 2 w ciągu ostatnich trzech lat przed dniem wszczęcia postępowania, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie, okresowych usług tożsamych z przedmiotem zamówienia na sumę nie mniejszą niż 6 000 zł netto każda.

V. Szczegółowy zakres usługi

1. Wykonawca zrealizuje przedmiot zamówienia zgodnie ze Szczegółowym Opiszem Przedmiotu Zamówienia.
 - A. W ramach czynności konserwacyjno – kontrolnych cykliczna i regularna ocena stanu technicznego sprawdzanej instalacji lokalnego systemu alarmowego i systemu telewizji dozorowej i urządzeń. Celem utrzymania w stałej sprawności eksploatacyjnej usługa będzie wykonywana okresowo – **nie rzadziej jednak jak niż raz na kwartał** – sprawdzenie i dokonanie wszelkich niezbędnych czynności, w szczególności:
 - a) Sprawdzenie poprawności działania wszystkich czujek, łącznie z urządzeniami uruchamianymi ręcznie,
 - b) Sprawdzanie zgodności z wymaganiami wszystkich połączeń giętkich,
 - c) Sprawdzanie czy zasilacze główne i rezerwowe pracują i są sprawne,
 - d) Sprawdzenie centrali i jej obsługi,
 - e) Sprawdzenie poprawności działania każdego urządzenia transmisji alarmu przy współpracy z zainteresowanym centrum odbiorczym,


- f) Sprawdzenie sygnalizacji optycznej i akustycznej sygnalizatora alarmowego,
- g) Sprawdzania stanu linii telefonicznych dla lokalnego systemu alarmowego oraz połączenia internetowego dla systemu telewizji dozorowej oraz wykrywania uszkodzeń.
- h) Sprawdzenie czy system alarmowy i systemu telewizji dozorowej jest w całości w stanie gotowości do pracy.
- i) Usuwanie na bieżąco wszystkich awarii urządzeń i instalacji lokalnego systemu alarmowego i systemu telewizji dozorowej zgłaszanych przez Zamawiającego,
- j) Informowanie Zamawiającego na bieżąco o wszelkich problemach związanych z niewłaściwym działaniem urządzeń i instalacji lokalnego systemu alarmowego i systemu telewizji dozorowej.
- k) Ponadto w ramach prac konserwacyjno-kontrolnych systemu telewizji dozorowej przeprowadzane będzie:
 - diagnostyka urządzeń,
 - sprawdzanie stabilności montażu urządzeń i połączeń kabli sygnałowych,
 - sprawdzanie ustawienia pola widzenia kamer,
 - sprawdzanie ustawienia ostrości obiektywów kamer,
 - ocena i dbanie o czystość obiektywu kamery, obudowy kamery i wysięgnika,
 - sprawdzanie sprawności oświetlenia kamer,
 - sprawdzanie poprawności zasilania kamer,
 - regulacje obiektywów kamer zamocowanych na wysokości nie przekraczającej 3m, konserwacja elementów mechanicznych,
 - sprawdzanie w dzień i w nocy jakości obrazu przesyłanego z kamer,
 - sprawdzanie i ustawienie poprawnego czasu i daty w urządzeniach aktywnych przeprowadzających pomiar czasu,

B. Usługa przeglądu technicznego i czynności konserwacyjne przeciwpożarowe wyłącznika prądu oraz systemu sygnalizacji pożaru (przegląd roczny do wykonania w terminie najpóźniej do 30 czerwca każdego roku) składającego się z:

- a) Centrala ppoż. IGNIS 1080,
- b) Czujka ppoż. Optyczno-temperaturowa DOT-40 – 52 szt.,
- c) Wskaźnik zadziałania czujki WZ-31 – 3 szt.,
- d) Przycisk ROP-63 – 3 szt.,
- e) Wewnętrzny sygnalizator akustyczno-optyczny SA-K7 – 4 szt.,
- f) Zewnętrzny sygnalizator AS-367,
- g) Przeciwpożarowy wyłącznik prądu.

Wykonawca zrealizuje przegląd techniczny i czynności konserwacyjne systemu oświetlenia alarmowego i ewakuacyjnego składającego się z:

- lamp LUG GS.363, GS.366 – 15 szt.,
- oświetlenia awaryjnego Lovato N, P – 17 szt.



Podczas przeprowadzania kontroli rocznej Wykonawca uwzględni dodatkowe oświetlenie zewnętrzne ewakuacyjne w ilości 3 szt.

W zakresie przeglądu technicznego i konserwacji, Wykonawca zobowiązany jest wykonać:

- sprawdzenie działania centrali, jej stanu technicznego i parametrów,
- sprawdzenie historii alarmów centrali,
- sprawdzanie układu zasilania,
- sprawdzenie wszystkich urządzeń pod kątem ewentualnych zewnętrznych uszkodzeń mechanicznych,
- sprawdzenie umocowań wszystkich sygnalizatorów,
- sprawdzenie przycisków ROP,
- sprawdzenie funkcjonowania przeciwpożarowego wyłącznika prądu,
- sprawdzenie ostrzegaczy na liniach dozorowych,
- sprawdzenie poprawności działania wszystkich czujek wraz z ich czyszczeniem,
- sprawdzenie działania urządzeń sygnalizacyjnych,
- wymianę części o ograniczonej żywotności (lampek, żarówek, bezpieczników, szybek ochronnych, itp.),
- przeprowadzenie czynności konserwacyjnych związanych z utrzymaniem pełnej sprawności i bezawaryjności pracy alarmowania ppoż., oświetlenia alarmowego i ewakuacyjnego,
- usuwanie na bieżąco wszystkich awarii instalacji ppoż. zgłaszanych przez Zamawiającego,
- informowanie Zamawiającego na bieżąco o wszelkich problemach związanych z niewłaściwym działaniem instalacji ppoż., oświetlenia awaryjnego i ewakuacyjnego.

Stały i regularny nadzór nad w/w instalacjami i urządzeniami świadczony będzie przez odpowiednio wykwalifikowany personel Wykonawcy pozwalający na utrzymanie w stałej sprawności i bardzo dobrym stanie technicznym.

2. Wynagrodzenie Wykonawcy, warunki płatności:

Zamawiający zapłaci wynagrodzenie Wykonawcy po wykonaniu z każdej z usług objętych przedmiotem umowy na podstawie wystawionej i dostarczonej faktury w ciągu 14 dni od daty jej dostarczenia chyba, że Wykonawca wskaże dłuższy termin w formularzu ofertowym.

VI. Kryterium oceny ofert

1. Cena – 100%

Wybór oferty nastąpi na podstawie najniższej zaoferowanej ceny. W przypadku pojawienia się ofert o takiej samej cenie Zamawiający wezwie Wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia w terminie określonym przez Zamawiającego ofert dodatkowych.

Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych oraz ofert częściowych przez Wykonawców.

VII. Kontakt

1. Osobą do kontaktów ze strony WFOŚiGW w Zielonej Górze jest Agnieszka Dziewiatnik,

e-mail: adziewiatnik@wfosigw.zgora.pl


2. Zamawiający udzieli odpowiedzi wszystkim Wykonawcom, jak i zapewni dostęp do wszystkich posiadanych dokumentów dotyczących przedmiotu zamówienia, w godzinach pracy Funduszu, w dni robocze od godz. 7:30 do godz. 15:30.

VIII. Czas związania ofertą


1. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.
2. Wykonawca pozostaje związany ofertą przez okres 14 dni (czternastu dni) od upływu daty składania ofert.

IX. Postanowienia końcowe

1. Wykonawca musi dysponować własnymi, odpowiednimi środkami/materiałami/sprzętem, do prawidłowego wykonania przedmiotu zamówienia.
2. Zamawiający nie ponosi żadnych kosztów związanych z przejazdem, zakwaterowaniem i wyżywieniem wykonawcy.
3. Oferty niepełne i niekompletne nie będą rozpatrywane, a Wykonawcy nie będą wzywani do uzupełnienia ofert.
4. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zamknięcia postępowania (nierozstrzygnięcia), bez podania przyczyn.
5. Wykonawca zagwarantuje wykonanie zamówienia w okresie 3 lat od daty podpisania umowy ze stałą ceną świadczenie w/w usług.
6. Umowa zostanie podpisana na okres 3 lat.

Sporządziła:  Agnieszka Dziwiatnik

Prezes Zarządu


Jolanta Fedor

.....
(podpis zatwierdzającego Prezesa Zarządu lub Zastępcy Prezesa Zarządu)